Website: **THIETBIQUANG.NET**
Email: info@hopnhat.com.vn
Liên hệ: (024) 22255666 – 0981.558668

BỘ LƯU ĐIỆN UPS

SRT3000XLI

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	SRT3000XLI
Hãng sản xuất	APC
Loại sản phẩm	Bộ lưu điện UPS
Trọng lượng	31,3 kg (đóng thùng 36,74 kg)
Xuất xứ	Chính hãng
Công suất	3000 VA / 2700 W
Kiểu (topology)	Online chuyển đổi kép (double-conversion online)
Điện áp ra danh định	230 V (cấu hình được 220 / 230 / 240 V)
Méo dạng điện áp ra	Nhỏ hơn 2%
Tần số ra	50/60 Hz ±3 Hz (đồng bộ lưới)
Hệ số đỉnh dòng (crest factor)	3:1
Dạng sóng ra	Sin chuẩn (sine wave)
Ổ cắm ra	8 × IEC 320 C13, 2 × IEC 320 C19, 2 × IEC jumper (đều có ắc quy dự phòng)
Bypass	Bypass nội bộ, tự động và bằng tay
Điện áp vào danh định	230 V (hỗ trợ thêm 220 / 240 V)
Dải điện áp vào	160–275 V ở đầy tải; chỉnh được 100–275 V ở nửa tải
Tần số vào	40–70 Hz (tự nhận)
Đầu vào / dây nguồn	IEC-320 C20, BS1363A, Schuko CEE 7/EU1-16P; dây dài 2,44 m
Ắc quy	Chì–axit kín khí, điện dịch dạng gel, không bảo dưỡng; bộ thay thế APCRBC152 × 1
Thời gian sạc	3 giờ
Giao tiếp	USB, cổng Serial RJ-45, 1 khe SmartSlot
Tắt khẩn cấp (EPO)	Có
Bảng điều khiển	Màn hình LCD đa chức năng
Chống sét lan truyền	340 Joule
Kiểu lắp	Dạng tháp (tower), 0U; đấu ắc quy ngoài để kéo dài thời gian lưu điện
Kích thước (C × R × S)	432 × 85 × 635 mm
Nhiệt độ / độ ẩm hoạt động	0–40 °C; 0–95% RH không ngưng tụ; độ cao 0–3.000 m
Cấp bảo vệ	IP20
Độ ồn	55 dB ở khoảng cách 1 m
Toả nhiệt	703 BTU/giờ

Chứng nhận	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR V1.0 (EU), RCM, VDE; RoHS & REACH
Bảo hành hãng	3 năm sửa chữa/đổi mới (không gồm ắc quy), 2 năm cho ắc quy

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/srt3000xli.html